

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-011

致：浙江华汇安装股份有限公司

事由：混凝土基础浇筑及振捣相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：目前 3# 屋面正在进行混凝土基础浇筑，近期拆模时发现基础蜂窝面、麻面现象较多



现要求你方浇筑混凝土基础时，严格按照施工规范进行作业，并加大振捣力度，振捣时间，尽快整改有缺陷的基础。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：

日期：2017年4月7日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。