

监理通知单回复


工程名称: 先锋电气厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 001 事由为《浇筑后支架基础拆模验收相关事宜》的监理通知单后, 已按要求完成相关整改工作, 通知单所列问题和整改措施回复如下, 请予以复查。

- 1、检查并处理相关有蜂窝面、漏筋、变形的压块基础。

我项目部按以上措施全部落实定位, 并在后续施工过程中认真执行相关要求。



承包单位:

项目经理:

日期:



复查意见:

项目监理机构: _____

总/专业监理工程师: _____

日期: _____

注: 本表各相关单位各一份。