

监理工程师通知单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-008

致：中机国能浙江工程有限公司

事由 关于夹具打胶的事宜

内容

经我方监理现场检查发现贵方建设的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目如今在屋面夹具打胶过程中使用的胶为结构胶，要求你方及时更换为原使用的耐候胶。若未及时更换造成的后果由你单位进行承担，并要求于 3 日内对此进行书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 2 月 28 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。