

监理回复单

工程名称：江苏泰州众品食业 1.5MW 光伏发电项目

编号：TZZP-GCFK-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我单位在收到编号为 002 的监理工程师通知单后，已按照要求完成相关内容的整改工作，现上报请予以复查：

1. 桥架盖板已全部用 304 不锈钢扎带固定；
2. 接地网的搭接焊接面积不满足要求部分已安排施工人员补焊；
3. 镀锌穿线钢管顶部与组件背部距离太近部分已安排施工人员重新安装；
4. 接地的焊接处未做防腐部分已安排做防腐处理；
5. 彩钢瓦屋面桥架接地已安装；
6. 屋面有剩余物资与垃圾已清理完毕；
7. 临时用电已拆除完毕

施工项目部（章）：

项目经理：陈美芳

日期：2019.1.24

注：本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份、施工项目部存 份。