

工程回复单

工程名称	菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏项目	编号	20190323002
主 题	关于脚手架施工安全及相关高空作业安全要求	日期	2019 年 03 月 23 日
内容如下： 致：常州正衡电力工程监理有限公司 我方于 2019 年 3 月 20 日收到 GFDZJBM08-002 监理文件文号，关于施工现场存在的问题的通知/指示，回复如下： 目前经与设计院沟通，将对现场基坑中存在障碍的点进行扩坑处理，补足用方量；对于现场勘查后基坑平移的基坑、设计图纸与现场位置不符，后期统一进行变更处理。 已确认。			
签发人：崔建权 		接收人：宋春 	
日 期：20190323 		日 期：20190323	

