

工程回复单

工程名称	菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏项目	编号	2019040101
主 题	关于光伏支架立柱镀锌层的问题	日期	2019 年 04 月 1 日
内容如下: 致: 常州正衡电力工程监理有限公司 我方于 2019 年 3 月 26 日收到 GFDZJBM08-003 监理文件文号, 关于进场设备材料存在的问题 的通知/指示, 回复如下: 目前经与厂家沟通, 现场将因立柱倒运和个别点位 (非大面积) 镀锌层有磨损、破坏的问题进行现场防腐处理, 此项工作由立柱采购单位直接完成; 保证不影响立柱使用、并满足质保要求。 现场处理方案已报监理单位并征得同意, 以保证方案的实施工作。 附现场防腐处理方案。			
签发人: 		接收人: 	
日 期: 20190401		日 期: 20190401	

