


工程回复单

工程名称	菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏项目	编号	20190404001
主 题	关于进场材料存在的问题	日期	2019 年 04 月 4 日
内容如下: 致: 常州正衡电力工程监理有限公司 我方于 2019 年 4 月 4 日收到 GFDZJBM08-005 监理文件文号, 关于进场材料存在的问题 的通知/指示, 回复如下: 目前经与设计院沟通, 支架型号已变更为 350*175*7*11, 已经过设计单位确认。不影响现场安装和使用。 已确认。			
签发人: 崔建权 		接收人:  	
日 期: 20190404 		日 期: 20190404 