

监 理 通 知 单

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: TZD-001

致: 浙江诺欧博新材料有限公司(项目部):

事由: 关于屋面接地扁铁与 4 m²电缆线架空整改问题:

内容:

监理对施工现场验收,发现屋面存在部分接地扁铁与 4 m²电缆线未架空,根据规范要求,必须架空不得贴在屋面上。监理要求施工单位必须在 3 天时间内进行整改,经自检合格后通知监理验收。

附照片

抄送: 杭州欧鑫新能源有限公司(项目部)



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 郭艺福

日期: 2018 年 11 月 29 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

