

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-005

致：江苏宏昌建设集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于经开物流园施工材料问题

内容：

我方监理在现场检查时发现经开物流园光伏电缆电缆管材料未按设计要求采用 PE 管，现场实际采用为 KJB 线管。

现要求你方限期 3 天内对此问题作出答复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐超生

日期：2019 年 3 月 7 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。