

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-XINHHC-TZD-006

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-006 的监理通知后, 已按要求完成了 质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容如下:

1. 经开 1 号、2 号箱变基础接地网已按设计图纸整改, 接地网也一并整改拉, 并且全部刷防锈漆;
2. 对于经开电缆井接地极问题现已全部整改;
3. 经开箱变基础、电缆井设计集水井问题, 现已按设计要求改正;

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

经复查, 经开物流园依旧有个别电缆井集水井和防浪接地未施工, 限你方3日内完成整改!

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。