

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-HCAQC-006

致: 温州物隆源分布式光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-006 的监理通知后, 已按要求完成了电缆井接地极整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件:

于 2019 年 4 月 10 日完成电缆井接地极整改工作

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:



监理项目部复查意见:

经复查 现场已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

