

监理通知回复单

工程名称：河北黄骅荣昌汽车 3.1MW 分布式光伏发电项目钢结构加固工程
编号：GHRC-ZJDC-HF-001

致常州正衡电力工程监理有限公司黄骅浙泰项目部（监理项目部）：

我方接到编号为 GHRC-CZZH-TZ-01 的监理通知单后，我方及时跟设计沟通联系落实整改事宜。根据现场实际情况，经过跟设计沟通，设计原则同意按如下意见整改：

- 1、隅撑连接板已经与连接角钢焊接成形的可不作整改，后续还没焊接成形的按 100*100*6 规格下料制作。
- 2、隅撑连接角钢处已经采用一根对拉螺杆安装完工的可不作整改，现场条件允许的话宜采用点焊将连接角钢与钢梁焊接加强连接；后续还没安装的隅撑连接角钢均需采用二根对拉螺杆连接。

我方在后续施工过程中，严格按照图纸施工，严格按以上意见整改落实。

特此回复，请予以复查！



日期：2019. 1. 12

监理项目部复查意见：

要求你单位将与设计院沟通结果以书面形式确认。五天内反馈，否则继续执行监理联系单 GHRC-CZZH-TZ-01。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019.01.12

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。

现场整改完成图片如下：

