

监理通知单

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目编号：GHRC-CZZH-TZ-02

致：浙江大成钢结构制造有限公司黄骅浙泰 3.1MW 项目部

事由：加工房临时用电不规范、无接地

内容：

经查，现场临时用加工用房存在以下问题：

- 1、电源接线不规范，电线无任何防护措施明放在地面上；
- 2、集装箱箱体未接地。

要求你单位项目部立即安排电工进行整改，按要求将电线穿管埋地或架空设置，集装箱加工房设置接地措施；

本通知但要求 1 日内整改完成并回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月10日

监理项目部