

监理通知单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

编号：ZHSUP-851-4-4-2.3

致：江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现阶段现场施工存在质量问题的相关事项

内容：

2019年3月3日我监理项目部在现场例行巡视检查检查过程发现现场施工人员暴力搬运组件，对组件背板造成不可逆划伤。

针对上述问题，我监理项目部要求你单位严格落实相关技术交底工作并留有记录，问题组件立即拆除不得投入使用。其他未详事项做好自查自纠，特此通知。

（请于两日内日进行回复，不回复视为拒绝整改、拒绝服从项目管理）

附图：



抄送：江苏农垦清洁能源有限公司（建设单位）

监理项目部 章

总/专业监理工程师： 胡景

日期： 2019 年 03 月 03 日

助残扶贫分布式光伏电站项目

监理项目部

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。