

监理通知单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

编号：ZHSUP- 851-4-4-2.4

致：江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现阶段现场施工存在质量、安全方面的相关事项


内容：

2019年3月5日我监理项目部在现场对到货组件进行检查检查过程，发现到货17片组件长途运输过程中未对组件进行有效包装，造成组件歪斜。由此可能造成组件损伤产生隐裂，影响组件发电效果等。

针对上述问题，我监理项目部要求你单位严格落实相关技术交底工作并留有记录，问题组件应进行相关检测，确认是否产生隐裂等，不合格产品不得投入使用。其他未详事项做好自查自纠，特此通知。

（请于两日内日进行回复，不回复视为拒绝整改、拒绝服从项目管理）

附图：



抄送：江苏农垦清洁能源有限公司（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 胡景

日期： 2019年03月06日

助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。