

监理通知单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

编号: ZHSUP-851-4-4-2.5

致: 江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于现阶段现场施工存在质量、安全方面的相关事项


内容:

2019年3月7日我监理项目部在现场对到货组件进行检查检查过程,发现并网配电箱电气连接端子处存在露铜现象,未连接安装完成的光伏出线端子直接裸露在外,存在安全隐患。

针对上述问题,我监理项目部要求你单位立即做出整改,安全无小事,不能等事故发生才引起重视!其他未详事项做好自查自纠,特此通知。

(请于两日内日进行回复,不回复视为拒绝整改、拒绝服从项目管理)

附图:



抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 胡景

日期: 2019年03月06日

助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。