

监理通知单

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-ZCFP-002

致: 江苏欣佰建设工程有限公司

事由: 关于施工质量的相关事项

内容:

2019 年 03 月 24 日上午我监理项目部人员在例行巡视检查过程中发现以下问题:

- 1、光伏组件电缆线未进行绑扎;
- 2、安装过程中未带线安装;
- 3、施工现场线管固定不牢靠;
- 4、部分施工现场屋面防雨措施未做;
- 5、施工现场边压块未进行安装;
- 6、接地极未进行深埋;

以上问题希望施工单位引起重视, 并安排工人进行整改, 严格按照规范施工。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2019 年 3 月 24 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。