

监理通知单

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-ZCFP-001

致: 江苏欣佰建设工程有限公司

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

2019 年 03 月 05 日我监理项目部人员在例行巡视检查过程中发现以下问题:

1、屋顶现场施工人员存在进行登高作业时无任何安全保护措施等现象。施工人员进入施工现场必须严格遵循安全文明施工的制度, 定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育。

2、发现部分施工现场接地极扁钢有暴力损坏现象。

3、发现施工现场线管固定不牢靠。

4、发现部分施工现场屋面防雨措施未做。

5、发现部分施工现场光伏组件线未进行绑扎。

以上问题希望施工单位引起重视, 并安排工人进行整改, 严格按照安全文明规范施工。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目项目部 (建设单位)



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张昭茂

日期: 2019 年 03 月 05 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

GFDZJBM08: 监理通知单



GFDZJBM08: 监理通知单

