

监 理 通 知 单

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZ-001

致: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司施工项目部

事由: 厂房屋面未设临边防护存在安全问题

内容:

1. 经检查, 7#厂房屋面未搭设安全临边防护, 由于屋面正在施工, 具有极大的安全隐患, 为防止出现安全事故, 要求施工单位及时整改;

望施工单位针对以上问题进行重视, 及时整改。

抄送: 无为新能电光科技有限公司项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李文学

日期: 2019 年 5 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



屋面四周未搭设临边防护