

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-0010

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-0010 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我单位已按要求进行工序报验
- 2、我单位对各分包要求进行自检消缺，完成后报我施工项目部检查验收，严格按照三级自检执行。
- 3、已对过短的螺栓进行更换，采用大的垫片。
- 4、已安排人员进行自检，对破损、松动的彩钢瓦进行完善，验收合格后方可安排下道工序施工。



监理项目部复查意见：

经复查结果合格



注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 一 份，施工项目
部存 一 份。



扫描全能王 创建