

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-0012

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-0012 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我单位已将达不到要求的材料进行退场，对干膜厚度达不到要求的已进行涂刷防腐涂料。
- 2、我单位已进行联系抗拉拔试验检测机构检测。
- 3、我单位已对施工人员进行三级安全教育，劳保用品配备齐全。
- 4、已按图纸要求对钢结构施工工艺已按图纸规范执行。
- 5、我单位对待高空作业、吊装作业已按规范要求执行。
- 6、已加强安全检查，并进行班前会议。

施工项目部（章）

项目经理：赵学

日期：2019.7.20

监理项目部复查意见：

经审查合格

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘子芳

日期：2019.7.20

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目
部存 一 份。



扫描全能王 创建