

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JLTZ-HF-0016

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-0016 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对所有安装的夹具进行自检，对未压接到位的已进行整改完善。
- 2、关于导轨连接处未避开夹具已进行调整。
- 3、关于导轨连接处固定我单位已采用 4 颗螺丝紧固，且紧固到位。
- 4、我单位将对彩钢瓦松动情况和破损的进行修复。
- 5、我单位已将临时电源配电箱进行更换，并且加强现场临时电源线路检查工作。
- 6、已对扩大后的 L 型钢已进行返工处理。
- 7、已对施工人员进行三级安全教育，并加强管理。
- 8、已将屋面存在的烟头进行清理，并对施工人员加强管理。

施工项目部（章）：

项目经理： 王立军

日期： 2018.8.1

监理项目部复查意见：

经审查，整改结果合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王立军

日期： 2018.8.1

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目
部存 一 份。



扫描全能王 创建