

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-003 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已与厂家联系，采用涂刷防腐漆
- 2、檩托焊接已按要求进行满焊。
- 3、进场材料已进行除锈防腐。
- 4、檩托部分已进行退场，部分进行扩孔。
- 5、进场材料已进行报验，且材料厂家资质、合格证明文件已上报。



监理项目部复查意见：

经复查，已整改合格

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 王延建
日期: 2019.4.2

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，
部存 一 份。



扫描全能王 创建

