

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-006 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、5#厂房檩条加固已与设计图纸进行复核，L型钢进行扩大孔径处理。
- 2、处理后的L型钢已进行增加大垫片。
- 3、加固过程中已使用大垫片。
- 4、部分螺栓与原厂房孔洞错位已进行扩孔。
- 5、项目部已进行检查验收。
- 6、已到场的螺栓进行更换，且按照图纸要求执行。



监理项目部复查意见：

经复查整改结果合格



注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



扫描全能王 创建