

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-009 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、到场加固螺栓是 8.8S 现已更换 10.9S。
- 2、导轨安装所使用连接件材料为 10cm，现已更换为 12cm。
- 3、我单位已进行气楼拆除、檩条加固、屋面防腐除锈等工作的报验，
- 4、我单位已按要求进行回复监理通知单。



监理项目部复查意见：

经复查结果合格



注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目
部存 一 份。



扫描全能王 创建

