

监理工程师通知回复单


工程名称：河南洛阳交运集团 2.2MW 分布式光伏发电项目

编号：JYGF-JLHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 TZD-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了监理工程师通知单所列内容的工作，现报上，请予以复查。

附件：回复材料



承包单位（章）：

项目经理：徐青松

日期：2019.3.27

项目监理机构复查意见：

符合要求



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：[Signature]

日期：2019.3.27

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 通 知 单

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目 编号：TZD-001

致：安徽三三建设工程有限公司（项目部）：

事由：关于施工安全的事：

内容：目前，工程在有序地施工中，但各地安全形势不容乐观，为此，你部必须做好如下安全工作：

- 1、安全帽必须扣上帽带，高空作业安全带挂钩不得脱扣。
- 2、施工现场禁止吸烟，禁止喝酒后施工
- 3、屋面防护必须到位，并要有彩色警示标记。
- 4、加强临时用电管理，三级配置，安全可靠。
- 5、屋面吊运要设置警戒范围，要有专人指挥，吊至屋面后要及时分散，禁止集中堆放。
- 6、车间内电焊作业必须制定专项施工方案，待厂部主管部门及甲方、监理同意后方可按方案进行施工。

以上问题请严格执行并及时回复。

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司（项目部）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2019年3月25日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建