

监理工程师通知单

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：TZD-002

致：安徽三三建设工程有限公司施工项目部

主题：

施工安全管理等事宜。

内容：

- 一、专职安全管理人员要持证上岗，全程安全管理，以确保安全管理到位。
- 二、夜间施工要规范，管理人员必须有人在场。
- 三、每天做好安全施工交底工作，检查好安全帽、安全带安规范使用工作。
- 四、防火工作要到位，水桶、防火布、灭火器到位情况要每天检查跟踪，确保万无一失。
- 五、屋面临时防护要规范到位，要常查常检，破损要及时更新。
- 六、严禁喝酒进入施工，吸烟到厂部指定处去吸。
- 七、屋面不得集中堆放材料，分散堆放也要得体有序，临边不得堆放材料。
- 八、垃圾要及时清理，不用的袋、料不得留置屋面。
- 九、临时用电要三级配置，规范用电。

以上内容请逐条对照，于二十八日前回复

抄送建设单位一份

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单


工程名称: 河南洛阳交运集团 2.2MW 分布式光伏发电项目

编号: JYGF-JLHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 TZD-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了监理工程师通知单所列内容的工作, 先报上, 请予以复查。

附件: 回复材料



承包单位 (章):

项目经理: 徐重松

日期: 2019.4.27

项目监理机构复查意见:

已符合要求

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 程强

日期: 2019.4.27

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

监理通知单 (TZD-002) 回复材料

序号	问题	整改结果
1	专职安全管理人员要持证上岗, 全程安全管理以确保安全管理到位。	安全管理人员已到位。
2	夜间施工要规范, 管理人员必须有人在场。	管理人员每天在现场跟班。
3	每天做好安全施工交底工作, 检查好安全帽、安全带按规范使用。	由专人跟踪, 重点部位每天施工前均进行交底。
4	防火工作要到位, 水桶、防火布、灭火器到位情况要每天检查跟踪, 确保万无一失。	按着整体的防火控制区域及重点部位配备了相应的水桶、防火布、灭火器等消防器材。
5	屋面临时防护要规范到位, 要常查、常检破损要及时更新。	屋面防护已全面检查、整改完毕, 在施工过程中继续加强工程管理。
6	严禁酒后进入施工, 吸烟到厂部制定处去吸。	已在班前会上明确规定厂区内禁止酒后上岗, 一经发现立即清除现场。吸烟到制定区域。
7	屋面不得集中堆放材料, 分散堆放也要得体有序, 临边不得堆放材料。	屋面暂存的组件、电缆桥架等随存随散, 避免集中到一点。
8	垃圾要及时清理不用的袋、料不得留置屋面。	已有专人每天清理。
9	临时用电要三级配置, 规范用电。	所有临时用电均由专业电工重新检查, 按着三级配置规范使用。