

监理工程师通知单

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-002

致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司

主题：关于加强现场安全管理的事宜

内容：

经监理现场安全文明检查，贵单位在屋顶大梁加固过程中，部分屋顶彩钢瓦没有做安全防护（附图）。为了防止施工人员高空坠落，望贵单位高度重视，做好安全防护，杜绝事故发生



限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：张建忠

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。