

监理通知回复单

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目

编号：SDYX-YTHY-JLHF-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目 监理单位：

我方接到编号为 CZZH-YTHY-TZD-004 监理工作通知单后，已按要求完成了下述工作，现报上，请予以复查！

详细内容：

- (1) 屋面垃圾清理完成。
- (2) 桥架安装按设计改造完成。
- (3) 导轨安装不在同一条线上改造完成。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2019.04.24

项目监理单位审查意见：

已整改完成

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 2 份，由承包单位填报，项目监理单位 1 份，承包单位 1 份。