

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-TZD-007

致: 山东昱兴电力有限公司

事由: 施工质量

内容:

经巡查发现

- 1、一次二次仓下电缆放置杂乱;
- 2、通讯柜接地不完善;
- 3、清洗系统进水口部分管道为固定;
- 4、防火泥封堵不美观、不规范;
- 5、设备基础未加装百叶窗;
- 6、检修通道未安装;
- 7、施工资料截止目前仍未报我监理方。

针对以上问题限你方 3 日内整改完毕, 自检通过后报监理、业主进行复检。
如若因施工进度、资料所产生的后果及责任由你单位自行承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘卫发

日期: 2019 年 6 月 18 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。