

监理通知单回复单

监理通知单回复单

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏电站项目

编号：CZZH-YTHY-TZD-007

致：正衡电力工程监理有限公司

施工质量整改

我公司收到编号为 CZZH-YTHY-TZD-007 通知单后，对所提问题进行整改，一次二次仓电缆已规整，通讯柜虽然厂家不完善，我方已增加接地，清洗系统管道已检查固定加固完毕，防火封堵分项已检查修复，设备基础百叶窗亦到场安装，检修通道已安装完毕，资料也已上报。经我方自检合格，现报监理公司项目部复查。

监理单位：（签章）



施工单位：（签章）

