

监理通知回复单

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目

编号: SDYX-YTHY-JLHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目 监理单位:

我方接到编号为 CZZH-YTHY-TZD-002 监理工作通知单后, 已按要求完成了下述工作, 现报上, 请予以复查!

详细内容:

根据监理量测, 钢筋截面积未达到国标要求, 经协商沟通, 根据等截面代换原则, 采用钢筋加密措施来弥补以上缺陷。

承包单位 (章):

项目经理: 王茂明

日期: 2019.03.31

项目监理单位审查意见:

已整改

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师: 刘世强

日

期:

2019.04.06

填报说明: 本表一式 2 份, 由承包单位填报, 项目监理单位 1 份, 承包单位 1 份。