

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-008

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：原料仓屋顶施工事宜

内容：

因原料仓车间屋顶无女儿墙设计，对本屋面的施工造成不利影响。原料仓屋顶将于近期开始夹具安装，但屋顶缺乏临边防护措施，存在严重安全隐患，现要求贵方在本屋顶夹具安装前完成围栏防护，完成后通知我方监理人员到场验收，验收通过后才能应许屋顶其他工序的施工。

回复：

限贵方明日内回复。

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2019 年 05 月 22 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。