

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-003

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：关于第三方拉拔实验检测相关事宜

内容：

2019 年 3 月 27 日开工典礼，业主和各位领导召开现场会议，我监理部提出夹具要做第三方拉拔试验检测，当时你单位现场负责人并没有提出反对意见。现我监理部要求你单位对现场夹具做第三方拉拔检测，但你单位现场项目部管理人员以 EPC 合同中无此条款为由，拒绝做夹具拉拔检测。根据强制性条文及相关规范要求，时代上汽监理项目部要求，你单位对夹具做第三方拉拔试验检测，如不同意或同意请在二日内以书面形式答复。

回复：

限你方二日内回复。

项目监理机构（章）

专业监理工程师

日 期：2019.04.04



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建