

监理通知单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-003

主送：北京京东方能源科技有限公司

抄送：苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

事由：关于施工安全相关事宜

内容：

今监理，总包，施工方联合检查发现

1 材料堆放区没有安全警示标志。

2 近期多大风，多雨天气。下雨或大风天，严禁一切高空作业。

综上所述，存在极大安全隐患，现要求你施工单位，立即整改。

回复：限你方三日内回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 4 月 12 日

本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存

份。