

监 理 通 知 单

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-GYMT-002

致: 湖南鸿泰电力建设有限公司

事由: 安全

内容:

经我监理人员在对施工区域进行巡视检查发现,个别施工材料防雷接地扁铁存在缺陷、防雷接地扁铁压接不合格,你方应加强管控立即整改,对不合格材料严禁用于本项目,如因此造成损失,由你方负全部责任。

附问题图片:



总/专业监理工程师: 杨振宇

日期: 2019年8月18日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。