

工程师通知单

工程师通知单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项 ZHJL-TZD-001

致：中易建设有限公司：

主题：关于质量相关事宜

内容：

根据委托合同要求经检查你单位施工地汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目接地扁铁进场材料存在涂层厚度达不到设计图纸要求及包装打开后目测个别点无涂层现象，本通知要求施工单位一周内整改完成回复或返厂，如不能保证材料进场质量要求，所产生一切后果自负。建设单位、监理单位将采取有效措施，进行经济制裁，希施工单位高度重视材料进场质量，尽快落实。

限一周内回复

监理单位（盖章）

项目监理负责人

日

期

2019.5.4

本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份，监理单位留一份

