

监理工程师通知单

工程名称：汕头市杭泰 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：中易建设有限公司：

主题：关于高温安全相关事宜

内容：

经检查你单位施工地汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 D 厂房加固焊接、逆变器安装存在以下问题：

- 1、天气预报未来三天高温，现场防暑物品用尽；
- 2、逆变器防雨罩安装施工人员未佩戴安全帽；
- 3、合理安排施工时间避免高温时段施工作业；
- 4、加固焊接现场无防火措施；

本通知要求施工今天中午 10 点以前整改完成回复；为了确保高温防暑施工安全，立即对安装施工现场配备降温防暑物品、做出高温施工时间安排、加强防火措施实施、施工人员佩戴安全帽；希承包施工单位高度重视，尽快落实。防止出现施工安全隐患，建设单位、监理单位将采取有效措施，进行经济考核。



监理单位（盖章）

项目监理负责人 刘士俊

日 期 2019.7.18

本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份，监理单位留一份