

监理通知回复单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZYJS-HFD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后，已按要求完成了对接地扁钢存在涂层厚度达不到设计图纸要求及包装打开后目测个别点无涂层现象相关施工方案，现报上，请予以复查。

详细内容：1：对接地扁钢涂层厚度达不到设计图纸要求的进行刷漆处理，2：对个别无涂层的接地扁钢进行刷漆处理。

附件：整改前后影像资料

施工项目部（章）：

项目经理：虞菊红

日期：2019.5.10

监理项目部复查意见：

复查已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2019.5.12

注 本表一式四份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。