

监理通知回复单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZYJS-HFD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-002 的监理通知后，已按要求完成了对 D 厂房导轨、夹具安装存在问题的整改，现报上，请予以复查。

详细内容：1：对 D 厂房导轨与夹具未连接处进行整改；2：对 D 厂房夹具安装铝条水平使用处进行整改；3：对 D 厂房夹具安装铝条放置位置不正确处进行整改；4：对 D 厂房夹具安装紧固不到位处进行整改。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2019.6.10

监理项目部复查意见：

复查已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019.6.11

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 两 份。