

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-002


致: 微山县欢城建筑有限公司

事由: 关于现场施工安全措施事宜。

内容:

贵单位行车上搭架高空作业结构加固施工,安全防护措施不当,有高空物体坠落打击,对地面人员及车间生产玻璃造成伤害的安全隐患;对此问题要求你单位立即采取安全防护措施,消除物体高空坠落安全隐患,整改完成后报监理项目部验收。

附图:



监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 刘发

日期: 2019 年 05 月 14 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。