

监理工程师通知单

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

表号：FD-B1
编号：ZHJL-TZD-019

至：中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由：关于升压站施工现场质量事宜

通知内容：

我监理部于 2019 年 09 月 16 日在巡视升压站施工现场发现如下问题：

1. SVG 室柱钢筋压力焊部分严重偏轴线偏位及柱钢筋顶部无锚固；
2. 进场的水泥砖必须进行复试，复试合格后方可进行使用；
3. 事故油池钢筋生锈严重，必须进行除锈；

针对以上问题我监理部要求施工单位严格管控并落实整改情况。立即进行整改并报我监理项目部复查。

项目监理部（章）：

总监理工程师：徐耀生

专业监理工程师：[Signature]

日期：2019年09月16日

承包单位签收：

签收人：孙永

日期：2019年09月16日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位存 1 份，项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。