

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-021

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站施工现场安全文明施工事宜

通知内容:

2019年09月18日我监理部对升压站施工现场进行每周安全检查发现如下问题:

1. 进场道路泥泞不堪, 无硬化道路, 无法行走;
2. 场内材料乱堆乱放、无挂牌、无防雨遮挡;
3. 高空作业未系安全带、安全帽未正确佩戴;
4. 钢筋棚、木工棚搭设不规范, 没有使用操作规程;
5. 临时用电不符合规范要求, 电缆线未深埋或架空, 施工现场未达到三级配电箱要求;
6. 员工伙房搭设简陋, 不符合安全文明施工要求, 存在安全隐患, 员工宿舍脏、乱、差, 用电存在乱接乱拉现象;
7. SVG 脚手架底座垫木不符合要求;
8. 施工现场动火作业未配备消防灭火器材, 电焊机外壳无接地保护;
9. 施工现场临时厕所不符合文明施工要求;

针对以上问题我监理部要求施工单位 9 月 19 日下午 18 点之前整改完毕并报我监理部复查, 复查不合格将对你部进行考核, 每条未整改到位罚款 1000 元。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐文强

专业监理工程师: 陈永华

日期: 2019年09月18日

承包单位签收:

签收人: 孙永

日期: 2019年09月18日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

图 1



图 2



图 3



图 4



图 5




图 6



图 7



图 8



图 10



图 6

