

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-026

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于施工现场安全事宜

通知内容:

2019年09月25日我监理部在安全大检查中发现你单位存在以下安全问题:

- 1、综合配电楼高空作业未系安全带, 2米以上作业人员必须系安全带。
- 2、施工现场配电箱存在一闸多用现象, 每台用电设备因有专用开关, 必须实行“一机一闸”, 严禁一闸多用。
- 3、施工现场电线使用不规范, 所有临时线路必须使用护套线或电缆, 必须架设牢固, 不得绑在金属物上。
- 4、施工现场材料堆放不规范, 无挂牌、无防雨遮挡。

针对上述安全隐患问题, 望施工方负责人要尽快抓紧落实整改, 做好施工现场安全技术交底及安全管理工作, 限24小时整改完成, 整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 徐文平

日期: 2019年9月25日

承包单位签收:

签收人: 孙永

日期: 2019年9月26日

本表一式3份, 由监理单位填写, 建设单位存1份, 项目监理部存1份, 承包单位存1份。