

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-028

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于施工现场质量事宜

通知内容:

目前配电楼在紧张地施工中, 但追求进度的同时也要在质量的基础上进行, 我监理部在巡视中发现如下问题:

1. 梁柱的 lae 必须符合受拉钢筋抗震锚固长度。
2. 腰筋的拉钩必须按要求进行绑扎。
3. 已发通知单的柱底清理未见整改。
4. 所有受力钢筋禁止焊接, 已焊接的部位加同等级钢筋搭接。

针对以上问题口头说过多次, 必须按规范严格执行, 不能我行我素, 管理人员不能形同虚设, 否则不得进行下道工序施工, 同时做好自检并及时报验。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 陈明

日期: 2019.9.27

承包单位签收:

签收人: 孙家

日期: 2019.9.27

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。