

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-015

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于进场材料 60mmX6mm 接地扁钢事宜

通知内容:

2019 年 8 月 9 日, 经监理方对 60mmX6mm 接地扁钢进场材料进行检测, 与合格证数据有偏差, 马上送第三方检测。

以上问题, 限 2 日内整改回复。

项目监理部 (章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期:

承包单位签收:

签收人:

日期: 2019 年 08 月 11 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。