

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZZJS-HFD-013

致: 常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-013 的监理工程师通知后, 现场已整改完毕, 现回复, 请予以复查。

详细内容:

生活楼地梁个别部位蜂窝麻面已整改, 露筋部位已按监理要求整改。

附整改照片

承包单位 (章):

项目经理: 刘永峰

日期: 2014年08月10日

项目监理部复查意见:

复查 整改完毕

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐新

专业监理工程师: 李之波

日期: 2014年08月10日

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。

有限公司

