

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZZJS-HFD-034

致: 常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-029 的监理工程师通知后, 现场已整改完毕, 现回复, 请予以复查。

详细内容:

- 1、生活楼构造柱和过梁浇筑加入相应比例的石子。
- 2、我方土建专业技术员及相关管理人员已进场。

承包单位 (章):

项目经理: 刘永峰

日

期: 2019年9月29日

项目监理部复查意见:

经检查提出问题已整改

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 朱高全

日

期: 2019年9月29日

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。