

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-003

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站现场安全事宜

通知内容:

1. 升压站(挖机、装载机)机械施工无安全技术交底;
2. 现场无安全警示标志、标识;
3. 现场无安全防护措施;
4. 现场部分施工人员未佩戴安全帽。

以上问题, 限 2 日内整改完成, 报监理项目部验收。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 李锋伟

日

期: 2019年06月14日

承包单位签收:

签收人: 刘震

日期: 2019年06月14日

本表一式3份, 由监理单位填写, 建设单位存1份、项目监理部存1份, 承包单位存1份。