

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-006

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于自拌站安全文明事宜

通知内容:

2019年06月29日我监理项目部检查自拌站发现以下问题:

1. 自拌站所有带电线路(包括临时用电)部分未按要求地埋或架空。
2. 自拌站配电室配电柜不符合要求及室内不许堆放其他物品。
3. 自拌站下料控制室配电箱未采取有效接地。
4. 临时用电二级配电箱不符合要求。
5. 自拌站施工人员及登高作业人员, 施工中未采取有效保护措施。
6. 储水池潜水泵电源线敷设不符合要求, 警示标牌摆放不到位。
7. 员工宿舍临时用电存在私拉乱接现象。
8. 乙炔瓶与氧气瓶未保持足够的安全距离。

以上问题, 限 3 日内整改完成, 整改期间停止一切作业。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐光耀

专业监理工程师: 李峰伟

日

期: 2019.6.29

承包单位签收:

签收人: 拉永刚

日期: 2019年06月30日

本表一式3份, 由监理单位填写, 建设单位存1份、项目监理部存1份, 承包单位存1份。

附： 6 张照片

